Konstrukcja trybuny wg
odrębnego opracowania Plettac

Konstrukcja sceny
wg odrębnego
opracowania Plettac

UWAGI
N-450 m3/h -OZNACZA, ZE DO DANEGO POMIESZCZENIA ZOSTANIE DOPROWADZONE W TEJ ILOSCI POWIETRZE
W-60 m3/h -OZNACZA, ZE Z DANEGO POMIESZCZENIA ZOSTANIE ODPROWADZONE POWIETRZE W TEJ ILOSCI
<SZCZEGOLY - NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO>

LITERA "N" PRZY DRZWIACH W SCIANACH PELNYCH DO POMIESZCZEN SOCJALNYCH
OZNACZA, ZE W DRZWIACH TYCH NALEZY ZAMONTOWAC KRZTKI TRANSFEROWE
O WYMIARACH 400X100 LUB ZASTOSOWAC ROWNOWAZNA SZCZELINE NAD PROGIEM.
DWIE LITERY "N" OZNACZAJA DWIE KRATKI W DRZWIACH.

BIOPAL - EKOLOGICZNE SYSTEMY GRZEWCZE
70-472 szczecin, Pl. Zgody 1, tel/fax 48 91 433 55 44

D U O P A R O
Przedsiębiorstwo Usługowo – Projektowe
70-390 Szczecin, ul. Gorkiego 21 / 2
tel. (091) 48-49-135

Projektant: inż. Eugeniusz Kasprzak upr. nr 7/1/Sz/2000
Sprawdzający: mgr inż. Sławomir Banaszek upr. 2/1/Sz/89
Opracował: mgr inż. Mariusz Suchański
Uwagi: Wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy
Licencja ZWCAD: 7C/2F9D8

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Umową o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, udostępnianie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.

Inwestor: **Opera na Zamku**
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
tel. 91-489-03-40 tel/fax 91-434-55-57
www.opera.szczecin.pl

Nazwa inwestycji: Tymczasowa siedziba Opery na zamku w Szczecinie

Adres: ul. Energetyków dz. nr 5/19 obręb 1085 Szczecin Śródmieście

Stadium: Projekt wykonawczy

Tytuł rysunku: **Wentylacja mechaniczna - rzut poziomu dołego**

Nr. Rys. **1**

Branża: Wentylacja ogrzewanie

Data: styczen 2011

Skala rys. 1:100