



UWAGI;

1. rury PCV montować w odległości ok. 0,5m od sufitu,
2. otwory zasysające wykonać w lokalizacjach i o średnicach wskazanych w projekcie,
3. w celu instalacji rur wykonać podkonstrukcję z ceowników montażowych montowanych na konstrukcji przęseł stropu,
4. pionowe odcinki instalacji wykonać na ścianie stałej,
5. moduły kontrolerów zasilac z zasilaczy systemowych przewodem HTKSH PH90,
6. moduły montować na wysokości powyżej 3m od podłogi, jednak z możliwością serwisowania

Zakład Elektroniki Specjalnej

Marek Chromiński

koncesja MSWiA
nr. 0661/2000

ul. Reduty Ordona 25
71-202 Szczecin
fax. 091 487 43 98
tel. 091 432 03 67



rzeczoznawca
POLALARM

INWESTOR	Opera na Zamku 70-540 SZCZECIN, UL. KORSARZY 34			P.W.
OBIEKT	Tymczasowa siedziba Opery w Szczecinie Szczecin Łasztownia			Skala 1:100
PLAN MOCOWANIA UKŁADÓW ASPIRACYJNYCH				Nr rysunku 4
tech. Piotr Pawłowski	Licencja PZT II/10102 SITP D-1189/07	Data 25.01.2011	Podpis <i>Pawłowski Piotr</i>	
mgr inż. Marek Chromiński	licencja PZT/II 9636 poś.bezp. GC3/1279P	Data 25.01.2011	Podpis <i>Chromiński</i>	
			Podpis	